

Сведения
о проектной документации, в отношении которой выдано
положительное заключение государственной экспертизы

N п/п	Наименование поля формы	Значение
1.	Наименование проектной документации	Техперевооружение ПС 110 кВ Богучар с установкой двух новых линейных ячеек и строительства КЛ 10 кВ «под ключ» для технологического присоединения энергопринимающих устройств Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
2.	Наименование объекта капитального строительства	Техперевооружение ПС 110 кВ Богучар с установкой двух новых линейных ячеек и строительства КЛ 10 кВ «под ключ» для технологического присоединения энергопринимающих устройств Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
3.	Наименование застройщика, технического заказчика	филиал Публичного Акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
4.	Место нахождения застройщика, технического заказчика	127018, г.Москва, 2-я Ямская, д.4
5.	Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию	ООО "ПроектИнжиниринг"
6.	Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен объект капитального строительства	Воронежская область
7.	Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)	Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар
8.	Номер заключения государственной экспертизы проектной документации	36-1-1-3-0028-18
9.	Дата заключения государственной экспертизы проектной документации	22.05.2018
10.	Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования	-

11.	Достоверность определения сметной стоимости подтверждена		-
12.	Сметная стоимость строительства		51 475.64
13.	Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства		Сметная стоимость не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, рассчитанную с использованием укрупненных нормативов цены строительства
14.	Назначение объекта капитального строительства		Техпереворужение ПС 110 кВ Богучар с установкой двух новых линейных ячеек и строительства КЛ 10 кВ «под ключ» для технологического присоединения энергопринимающих устройств Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
15.	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства , в том числе:		
	15.1	Мощность	4 999 кВт
	15.2	Категория, класс	2
	15.3	Общая площадь, м2	временного отвода – 24161 кв. м
	15.4	Площадь полезная , м2	-
	15.5	Площадь жилая , м2	-
	15.6	Площадь застройки, м2	-
	15.7	Объем строительный, м3	-
	15.8	Количество этажей , (в единицах)	-
	15.9	Протяженность , м	4333 м каждой линии.
	15.10	Класс энергоэффективности объекта капитального строительства	-
	15.11	Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства	Количество цепей 2 шт. Номинальное напряжение 10 кВ Переход методом ГНБ 3 шт. Категория надежности электроснабжения 2
16.	Код климатического района, подрайона		IIВ
17.	Код снегового района		III
18.	Код ветрового района		II

19.	Код сейсмичности района	6 баллов
20.	Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)	I
21.	Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов	
22.	Иная информация	